



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МБУК «ЦБС»

Молоткова М.А.

2018 года

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 6**

Республика Коми, город Сыктывкар
(наименование территориального образования субъекта РФ)

«__» _____ 2018 года

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система», библиотека-филиал № 6

1.2. Адрес объекта: 167016, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Дальняя, д. 19

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: ____ этажа, ____ кв.м.

- часть здания: на цокольном этаже, 245,6 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка: Нет кв.м.

1.4. Год постройки здания: 1984, год последнего капитального ремонта: -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ____ - ____, капитального 20 - ____ г.

сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения): Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система», МБУК «ЦБС»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 78

1.8. Основание для пользования объектом Оперативное управление

1.9. Форма собственности Государственная

1.10. Территориальная принадлежность Муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление культуры администрации МО ГО «Сыктывкар»

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22, тел. 294-233

- 2.1 Сфера деятельности культура
 2.2 Виды оказываемых услуг: Библиотечное обслуживание населения
 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: все категории инвалидов
 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), пропускная способность: 30 человек.
 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида Нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом Остановка «Строитель» по маршруту движения автобусов №№ 19 в сторону ж/д вокзала крытая, асфальтированная. На пути следования к библиотеке нарушена целостность дорожного покрытия, встречаются ямы и выбоины, присутствуют ненормативная высота бордюров

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: Нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м.

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: Нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: Есть (перепады высот на перекрестках бордюры до 10 см)

Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
<i>в том числе инвалиды:</i>		
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4.	с нарушениями зрения	ВНД
5.	с нарушениями слуха	ВНД
6.	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД		20,22-25
2.	Вход (входы) в здание	ВНД	8	2,3
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	3,6,7,10,18	6,13,15,17,33
4.	4 (I) Зона обслуживания инвалидов (кабинетная, зальная, прилавочная, с перемещением по маршруту, кабина индивидуального обслуживания)	ВНД	2,3,6	11,14,15,18

	4 (II) Места приложения труда	ВНД	-	
	4 (III) Жилые помещения	ВНД	-	
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	11,12	19
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	7	4,10
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД		20,22- 25

**** указывается:**

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (к, о, с, г, у) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (к, о, с, г, у) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ-В - доступно условно всем;

ДУ-И (к, о, с, г, у) – доступно условно избирательно (указать категории инвалидов);

ВНД-В – временно недоступно всем;

ВНД-И (к, о, с, г, у) – временно недоступно избирательно (указать категории инвалидов)

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для **всех категорий инвалидов** в качестве, безусловно, обязательных мер требуется, прежде всего, направить запрос в администрацию МО ГО «Сыктывкар» об обустройстве остановочных комплексов в соответствии с требованиями МГН. Для оказания ситуационной помощи всем маломобильным гражданам создать систему сопровождения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях обученных сотрудников. Продумать, и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям. Данные меры позволят обеспечить условную доступность объекта.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо организовать донесение информации об ОСИ и оказываемых услугах на ясном и доступном для их понимания языке, а также оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, необходимо установить нормативные поручни на лестничных маршах входных групп, внутри помещений, вдоль стен; оборудовать санитарно-гигиенические помещения; места отдыха и ожидания получения услуги.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо установить систему индукционной петли, организовать сурдоперевод при оказании услуг, разместить информацию и сигнализацию об опасности.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется произвести переустановку пандуса на входной площадке центрального входа для свободного заезда кресел – колясок, разместить комплексную систему информации с понятной навигацией, оборудовать на всех этажах санитарно-гигиенические помещения по нормативам. **На первом этапе,** возможно установить переговорное устройство или кнопку вызова помощи в начале лестничного марша на входе в здание, назначить подготовленных сотрудников к оказанию ситуационной помощи, обустроить санитарно – гигиеническое помещение и зону оказания услуг на первом этаже, что обеспечит **условную доступность объекта.**

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения необходимо разместить комплексную систему информации с использованием контрастных цветовых, тактильных направляющих и предупреждающих, рельефно-точечного шрифта, акустической информации.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Орг. мер-ия, тср, ремонт
2.	Вход (входы) в здание	Орг. мер-ия, тср, ремонт
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Орг. мер-ия, тср, ремонт
4.	4 (I) Зона обслуживания инвалидов (кабинетная, зальная, прилавочная, с перемещением по маршруту, кабина индивидуального обслуживания)	Орг. мер-ия, тср, ремонт
	4 (II) Места приложения труда	Орг. мер-ия, тср, ремонт
	4 (III) Жилые помещения	Орг. мер-ия, тср, ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Орг. мер-ия, тср, ремонт
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Орг. мер-ия, тср, ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Орг. мер-ия, тср, ремонт
	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ):

не нуждается;

ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с ТСР;

технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2030 год

в рамках исполнения: *Адресная программа адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории РК, г. Сыктывкар на 2030 год*

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации на 1 этапе: ДУ - (к, о, с, з, у), на 2 этапе: ДП - (к, о, с, з, у).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности):

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) _____

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: **Коми Республиканской общероссийской общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов»;**

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования с фотофиксацией:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>7</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>5</u> л. |
| 3. Путей движения внутри здания | на <u>9</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>3</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>5</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>6</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 17 л.

Позтажные планы, паспорт БТИ: на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель
рабочей группы

Директор МБУК «ЦБС» Молоткова М.А.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Главный специалист Управления культуры

АМО ГО «Сыктывкар» Петрова Н. Е.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Главный специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом АМО ГО «Сыктывкар» Корнилюк О.В.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

Главный специалист (эксперт) по

доступной среде КРО ВОИ Королев Д.Е.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте:

Заместитель директора по хозяйственной части

Кокшаров А.Н.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « » 20 г. (протокол №)

Комиссией (название). _____

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации «27» марта 2017 г. www.zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования с фотофиксацией:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>7</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>5</u> л. |
| 3. Путей движения внутри здания | на <u>9</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>3</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>5</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>6</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте на 17 л.

Позтажные планы, паспорт БТИ: на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель
рабочей группы
Директор МБУК «ЦБС» Молоткова М.А.

(Должность, Ф.И.О.)




(Подпись)

Члены рабочей группы:

Главный специалист Управления культуры
АМО ГО «Сыктывкар» Петрова Н. Е.


(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Главный специалист Комитета по управлению муниципальным
имуществом АМО ГО «Сыктывкар» Корнилюк О.В.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

Главный специалист (эксперт) по
доступной среде КРО ВОИ Королев Д.Е.

(Должность, Ф.И.О.)




(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте:

Заместитель директора по хозяйственной части
Кокшаров А.Н.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Управленческое решение согласовано « » 20 г. (протокол №)
Комиссией (название). _____